



Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Plac Trojana 2
83-333 Chmielno

NIP 589-203-04-95
Regon 366387047

Tel. 58 57-33-951
[e-mail]
biuro.gpk@chmielno.pl

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA NR:

Chmielno, dnia

Imię i nazwisko/Firma*:

.....

Adres zamieszkania/Siedziba*:

ul.

Miejscowość:

.....

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ*

W odpowiedzi na wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej z dnia, **wyda się następujące warunki techniczne:**

1. Adres podłączanej nieruchomości:

2. Sposób przyłączenia sieci wodociągowej z instalacjami Wnioskodawcy:

W ulicy dz. Nr

- a) Przyłącze wodociągowe winno być wykonane z rur PE klasy min. 10, średnica – min., minimalna głębokość - 1,70 m, oznakowanie - taśmą z wtopioną wkładką metalową;
- b) Przyłącze do wodociągu głównego o średnicy równej lub większej od 80 mm może być wykonane tylko za pomocą opasek typu NWZ, przy średnicach mniejszych można zastosować opaskę plus zasuwę z miękkim doszczelnieniem. Na przedłużonym trzpieniu (obudowie) umieścić uliczną skrzynkę do zasuw i ustabilizować ją np. kostką betonową lub brukowcem w promieniu 0,5 m. Miejsce położenia zasuw przyłącza oznakować trwale za pomocą tabliczki wodociągowej zgodnie z normą PN-86/B-09700;
- c) Wodomierz główny winien być zamontowany min. 0,5 m nad poziomem posadzki i 0,5m od sufitu pomieszczenia, w łatwo dostępnym i suchym miejscu. Przed wodomierzem od strony sieci wodociągowej powinien być zamontowany zawór odcinający grzybkowy (nie może być typu kulowego), za licznikiem zawór antyskażeniowy;
- d) Wodomierz główny należy zaprojektować w taki sposób, aby odcinek rury w pomieszczeniu przed wodomierzem był widoczny na całej długości;
- e) Wodomierz może zostać zaprojektowany w prefabrykowanej studni o średnicy nie mniejszej jak 500 mm, nie projektować studni z kręgów betonowych.

3. Sposób przyłączenia sieci kanalizacyjnej z instalacjami Wnioskodawcy:

W ulicy dz. Nr

- a) Przyłącze kanalizacyjne winno być wykonane z rur o średnicy minimalnej 160 mm.
- b) Studnie rewizyjne na przyłączu kanalizacyjnym należy projektować w następujących przypadkach:
 - Na włączeniu do istniejącej sieci kanalizacyjnej,

- W miejscu zmiany kierunku trasy sieci i przyłącza,
 - W miejscu zmiany spadku kanałów,
 - W miejscu połączenia rur odpływowych (w przypadku kilku odpływów z budynku)
4. Przeznaczenie wody na cele:
 5. Maksymalne zapotrzebowanie na wodę: m³/dobę;
 6. Maksymalna przewidywana ilość odprowadzanych ścieków bytowych / komunalnych / przemysłowych* wynosi m³/dobę.
 7. Koszt nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosi Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Chmielnie.
 8. Miejsce i sposób zainstalowania urządzenia pomiarowego:, koszt nabycia, zainstalowania i utrzymania urządzenia pomiarowego ponosi Wnioskodawca.
 9. Charakterystyka urządzenia pomiarowego: ultradźwiękowe typu, sztuk, lokalizacja
 10. Miejscem rozgraniczenia sieci wodociągowej i instalacji Wnioskodawcy jest miejsce połączenia przyłącza wodociągowego z siecią wodociągową¹.
 11. Miejscem rozgraniczenia sieci kanalizacyjnej i instalacji Wnioskodawcy jest miejsce połączenia przyłącza kanalizacyjnego z siecią kanalizacyjną².
 12. Przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) i ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328).
 13. W celu przyłączenia nieruchomości Wnioskodawcy do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej powinna zostać przygotowana dokumentacja projektowa oraz powinien zostać sporządzony plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub powinny zostać dokonane niezbędne zgłoszenia lub uzyskanie niezbędne decyzje administracyjne, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 14. Projekt techniczny przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego podlega uzgodnieniu z Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Chmielnie w zakresie zgodności z wydanymi Warunkami Technicznymi Przyłączenia oraz Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Kartuzach (tj. Starostwem Powiatowym w Kartuzach – Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej).
 15. Realizację budowy przyłączy do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zapewnia na własny koszt Wnioskodawca.
 - 16. Warunki techniczne przyłączenia są ważne przez 24 miesiące licząc od dnia ich wydania.**
 17. Przekazanie Gminnemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. Plac Trojana 2, 83-333 Chmielno, sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej wybudowanej ze środków własnych Wnioskodawcy, może nastąpić zgodnie z Art. 31 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328).

¹ Przyłączem wodociągowym w rozumieniu art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2017 r., poz. 328) jest przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług na całej swojej długości – Uchwała Sądu Najwyższego 7 sędziów z dnia 22 czerwca 2017 r. III SZP 2/16.

² Przyłączem kanalizacyjnym w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2017 r., poz. 328), jest przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej – Uchwała Sądu Najwyższego 7 sędziów z dnia 22 czerwca 2017 r. III SZP 2/16.



Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Plac Trojana 2
83-333 Chmielno

NIP 589-203-04-95
Regon 366387047

Tel. 58 57-33-951
[e-mail]
biuro.gpk@chmielno.pl

18. Zamiar rozpoczęcia robót budowlanych należy zgłosić z 7 dniowym wyprzedzeniem do Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. – Dział Wodociągów i Kanalizacji, Plac Trojana 2, 83-333 Chmielno.
19. Należy dokonać odbiorów częściowych robót ulegających zakryciu. Do odbiorów częściowych należy przystąpić w terminie 3 dni od dnia pisemnego zawiadomienia Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Chmielnie o wykonaniu tych robót. Odbiory te dokonywane są przy udziale upoważnionego przedstawiciela Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Chmielnie i Wnioskodawcy. Z odbiorów częściowych sporządza się pisemny protokół.
20. Odbiór przyłączy dokonywany będzie na podstawie końcowego protokołu odbioru technicznego w terminie 7 dni od dnia pisemnego zawiadomienia Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Chmielnie o wykonaniu przyłączy przez Wnioskodawcę. Odbiór końcowy dokonywany jest przy udziale upoważnionego przedstawiciela Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Chmielnie i Wnioskodawcy;
21. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania przyłącza/przyłączy i jego podpisanie przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Chmielnie upoważnia Wnioskodawcę do złożenia pisemnego wniosku o umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
22. Pisemny wniosek o umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków należy złożyć w terminie 14 dni od dnia odbioru przyłącza / przyłączy (tj. podpisania końcowego protokołu odbioru technicznego).
23. Zgodnie z art. 5, pkt 2 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”, za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy odpowiada Użytkownik. W związku z powyższym wszelkie prace związane z tymi instalacjami winny być wykonane przez podmiot lub osobę posiadającą w tym zakresie odpowiednie uprawnienia.
24. Po wykonaniu w/w prac i ich odbiorze dokonany przez pracownika Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., zostanie podpisana umowa na dostawę wody i/lub odbiór ścieków.
UWAGA: Art. 28 1 i 4 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. nr 72 poz.747) „Kto bez uprzedniego zwarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5 000 zł”, lub wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł „.

.....

(Podpis przedstawiciela Gminnego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. z o.o.)