Rodzaj badania:	NDS (najwyższa dopuszczalna wartość) wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)	JAKOŚĆ WODY DO SPOŻYCIA W POSZCZEGÓLNYCH WODOCIĄGACH W II KWARTALE 2019 R.									
		GARCZ		PRZEWÓZ	CHMIELNO		MIECHUCINO		BORZESTOWSKA HUTA	MAKS	CIESZENIE
Bakterie gr. Coli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia coli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Smak	akceptowalny	akc.	akc.	akc.	akc.	akc.	akc.	akc.	akc.	akc.	akc.
Zapach	akceptowalny	akc.	akc.	akc.	akc.	akc.	akc.	akc.	akc.	akc.	akc.
Mangan	50 µg/l	3,8	9,1	18	23	0,85	2,8	8,1	0,22	8,1	2,6
Żelazo	200 µg/l	104	20	40	126	12	79	17	<5,0	82	46
Amonowy jon	0,50 mg/l						<0,05				<0,05
Barwa	akceptowalny	5	5	<5	5	5	<5	<5	5	<5	<5
Mętność	1	0,3	0,2	0,52	0,57	<0,20	<0,20	0,21	<0,20	0,22	0,28
pH	6,5-9,5	7,6	7,6	7,6	7,8	7,4	7,7	7,7	7,8	7,7	7,5
Przewodność elektryczna właściwa	2500 µS/cm	423	423	507	539	539	393	383	416	551	369
Clostridium perfingens	0						0				0
Enterokoki kałowe	0						0				0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22^{0}C po 72h	Bez nieprawidłowych zmian	0	0	0	0	14	0	0	0	9	34
Ogólna liczba mikroorganizmów w 36^{0}C po 24h											
Benzoapiren	0,010 µg/l						<0,0025				<0,0025
ΣWWA	0,10 µg/l						<0,010				<0,010
Rtęć	1,0 µg/l						<0,050				<0,050
Arsen	10 µg/l						0,55				0,16
Antymon	5 µg/l						<0,20				0,54
Bor	1 mg/l						0,017				0,022
Sód	200 mg/l						5,8				6,9
Glin	200 µg/l						1,9				18
Chrom	50 µg/l						<0,10				0,35
Nikiel	20 µg/l						0,22				0,34
Miedź	2 mg/l						0,0013				0,0029
Selen	10 µg/l						<0,10				<0,10
Kadm	5 µg/l						<0,10				0,19
Ołów	10 µg/l						0,29				0,62
Akryloamid	0,1 µg/l						<0,075				<0,075
Cyjanki wolne i związane	50 µg/l						<5				
Epichlohydryna	0,1 µg/l						<0,05				<0,05
Indeks nadmanganianowy							<0,5				1
1,2 dichloroetan	3 µg/l						<1,0				<1
Chlorek winylu	0,5 µg/l						<0,2				<0,2
Benzen	1 µg/l						<0,5				<0,5
Σtrichloroetenu i tetrachloroetenu	10 µg/l						<2,0				<2,0
Pestycydy chloroorganiczne							<0,01				<0,012
Pestycydy fosforoorganiczne							<0,05				<0,05
Chlorki	250 mg/l						7,4				10
Fluorki	1,5 mg/l						0,14				0,21
Azotany	50 mg/l						<1,0				1,1
Azotyny	0,50 mg/l						<0,05				<0,05
Siarczany	250 mg/l						28				12
Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu	60-500 mg/l						198				193